



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тамбовской области
(Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области)

Бориса Васильева ул., д. 5, г. Тамбов, 392000
тел/факс 8 (4752) 47-25-12 / 47-20-26

E-mail: tambov_rpn@68.rospotrebnadzor.ru <http://www.68.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 71258564, ОГРН 1056882299704, ИНН/КПП 6829012104 / 682901001

ПРЕДПИСАНИЕ № 10004

об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

«28» 12 2015 г.

г. Тамбов

Кому Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №28 «Золотой петушок» г. Тамбова

(указать сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес ЮЛ; ФИО ИП, сведения о
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

При обследовании объекта: Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №28 «Золотой петушок» г. Тамбов, ул.
Куйбышева, д.14 а

(указать наименование объекта и его адрес)

рассмотрении представленных документов: акта проверки Управления
Роспотребнадзора по Тамбовской области № 773 от 25.11.2015 года

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»:

П.1.9.- количество детей в группах не определяется из расчета площади
групповой (игровой). Площадь на 1 ребенка для групп раннего возраста (до 3-х лет) 2,3
м², при норме не менее 2,5 м². В дошкольных группах №5, 7, 8, 9, 11 1,8 м² -1,9 м² при
норме не менее 2 м²;

П.3.21. - твердое покрытие дорожек требует ремонта;

П.5.1. - внутренняя отделка спален групп №5, 7, 10, 11 игровой группы №10,
раздевательной группы №10, туалетной группы №5 проведена материалами, не
позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию В кладовой для хранения
продуктов стены и потолок в трещинах. Необходим ремонт стен, пола в санитарных
узлах групп № 2, 4, группе кратковременного пребывания детей;

П.5.5. - линолеум в игровой и спальне группы №11, коридоре 1 этажа с
дефектами;

П.6.21. – недостаточно шкафов для хранения уборочного инвентаря в группах, часть уборочного инвентаря хранится на полу в туалетных;

П.7.1. - уровень искусственной освещенности в изостудии не соответствует требованиям СанПиН, фактический уровень искусственного освещения 90 лк., при норме 500 лк;

П.7.3.- светопроемы в игровых групп №1, 3, 9, 10, 11 не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами;

П.8.5. - в группах оконные блоки ветхие, не обеспечены исправными функционирующими откидными фрамугами;

П.13.1.(приложение 4) – пищеблок не оборудован необходимым оборудованием: в кладовой не достаточно среднетемпературных холодильных шкафов для хранения кондитерских изделий, сока, консервированной продукции, требуют замены стеллажи для хранения круп, консервированной продукции.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предлагаем:

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	Определять количество детей в группах из расчета площади групповой (игровой).	01.09.2016 г.
2.	✓ Провести ремонт твердого покрытия дорожек.	01.09.2016 г.
3.	✓ Предусмотреть замену оконных блоков.	01.09.2017 г.
4.	Внутреннюю отделку спален групп №5, 7, 10, 11 игровой группы №10, раздевальной группы №10, туалетной группы №5 провести материалами, позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию.	01.09.2016 г.
5.	Светопроемы в игровых групп №1, 3, 9, 10, 11 оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами.	10.01.2017 г.
6.	Довести уровень искусственного освещения в изостудии до нормы.	01.09.2016 г.
7.	✗ Заменить линолеум в игровой группы №10, в игровой и спальне группы №11, коридоре 1 этажа.	01.09.2016 г.
8.	✓ Провести ремонт стен, пола в санитарных узлах групп № 2, 4, группе кратковременного пребывания детей	01.09.2017 г.
9.	Приобрести шкафы для хранения уборочного инвентаря в группы.	10.01.2017 г.
	На пищеблоке	
10.	✓ Провести ремонт кладовой.	10.01.2017 г.
11.	В кладовую для хранения продуктов приобрести среднетемпературный холодильный шкаф, стеллажи для хранения круп и консервированной продукции.	01.06.2016 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: заведующего МБДОУ «Детский сад №28 «Золотой петушок» г.Гамбова Васильеву Людмилу Ивановну
(должность, Ф.И.О. лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений санитарного законодательства представить по адресу: г.Тамбов, ул.Б.Васильева, д.5, «05» сентября 2016 г, «05» июня 2016 г, «15» января 2017 г, «05» сентября 2017 г.

(приложить документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания)

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание вручено заведующему МБДОУ «Детский сад №28 «Золотой петушок» г.Тамбова Васильевой Людмиле Ивановне 23.12.2015г. Григорьев
(подпись лица, в отношении которого вынесено предписание, дата)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении

(приложить уведомление)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством

Заместитель руководителя
(наименование территории)

МП

(подпись)

Г.А.Толстова
(расшифровка подписи)